



## Beantwortung zur Anfrage

der CDU - Fraktion vom 23.06.2023; V/1699

### **Thema „Unterirdische Regenwasserzisternen an gemeindeeigenen Gebäuden“**

1. Welche gemeindeeigenen Gebäude verfügen über unterirdische Regenwasserzisternen ?

Eine unterirdische Regenwasserzisterne befindet sich in der Liegenschaft „Kindertagesstätte Groß-Eichen.

2. Welche Zisternen sind funktionsfähig?

Die Zisterne, genutzt für die Toilettenspülung, läuft in den regenarmen Jahreszeiten (Frühjahr, Sommer, teilweise bis in den Herbst) schnell leer, so dass die Toilettenanlagen über längere Zeiträume mit der automatischen Nachspeisung betrieben werden muss. Bauartbedingt (strikte Rohrnetztrennung Frischwasser / Zisternenwasser aufgrund der Hygieneanforderungen) geschieht dies in der Nachspeiseeinheit über einen schwimmergesteuertes Ventil, welches sehr störanfällig ist. Aufgrund der Störanfälligkeit wurde die Zisternennachspeisung außer Betrieb genommen und die Toilettenspülung durchgehend über das Trinkwassernetz betrieben.

3. In welchem Turnus erfolgt die Wartung der Zisternen?

Aufgrund der Außerbetriebnahme wird derzeit nur eine Sichtprüfung der Zisterne durchgeführt.

4. Werden die Zisternen genutzt und auf welche Weise?

Die Nutzung der Zisterne ist ausschließlich für die Toilettenspülung vorgesehen. Die Entnahme aus einer Zisterne erfolgt mittels einer Pumpe mit Nachspeiseeinheit.

Im Auftrag

Gez. Heidlas

10.07.2023